



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o.

Unia Europejska
Fundusz Spójności



NIP 539-000-26-98
REGON 030094147
BS Parczew19 8042 0006 0000 0185 2000 0010
e-mail: biuro@zukparczew.pl
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydz. Gospodarczy KRS 0000199190, Kapitał zakładowy: 4.864.800,00 zł.

21-200 Parczew
ul. Piwonia 73
tel./fax 083-355-12-68
www.zukparczew.pl

Parczew 05.04.2017

Wyjaśnienia do zapytania z dn. 29.03.2017

Roboty Budowlane

Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Parczew”

Zapytanie nr 1.

Proszę o wyjaśnienie:

Czemu ma służyć stacja sprężarkowa?

Proszę o podanie danych sprężarek.

Czy układ sterujący ma być kompatybilny z już istniejącymi eksploatowanymi przez ZUK?

Jakiego powodu średnica zbiornika wewnątrz jest taka duża, dla pomp o podobnych parametrach i osprzęcie hydrauliczno- eksploatacyjnym wystarczy fi 1200 (nie jest to kwestia oszczędności ale wyeliminowania możliwości przetrzymywania i zagniwania ścieków i tworzenia odorów niebezpiecznych dla zdrowia i zwierząt, trzeba dobrać odpowiednią pojemność retencyjną, ta jest ewidentnie za duża?

Czy oprócz pomp mają być montowane w zbiorniku inne urządzenia?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu sprężarki w przepompowni ścieków przy ul. 11 Listopada. Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej średnica pompowni została dobrana tak aby było możliwe wykonanie jej mechanicznie metodą studni zapuszczanej. Aby zmniejszyć objętość zatrzymanych ścieków w zbiorniku pompowni i uniknąć zalegania części stałych zaprojektowano wylanie skosów w dnie pompowni (pojemność tzw. części martwej zaprojektowanego zbiornika wynosi 1,17m³ a dla zbiornika o średnicy 1,2 m i tej samej głębokości 0,98 m³).

Poza pompami Zamawiający wymaga montażu drabinki z składanym stopniem serwisowym.

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Perliński