



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PARCZEWIE**

21-200 Parczew, ul. Piwonia 54
tel. 83 354-23-29, fax. 83 354-13-10
email: psse.parczew@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/psse-parczew>

Parczew, dnia 14.09.2023r.

ONS-HK.903.1.85.2023

**BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO
SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tyśmienica**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr LAB.PW-W-9051/265/2023 z dnia 25.08.2023r. próbek wody pobranych w dniu 22.08.2023r. w ramach nadzoru z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tyśmienica

nr analiz;

- PW/501/WD/abc/W – punkt poboru Tyśmienica 135 – woda z sieci;
- PW/502/WD/b/W – punkt poboru Tyśmienica 151 – woda z sieci;

w badanym zakresie spełniają wymagania określone w załączniku nr 1: część A – parametry mikrobiologiczne i część C – parametry wskaźnikowe Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Natomiast stwierdzono przekroczenie parametru sensorycznego, tj. zapachu. Zapach może pochodzić z obecności w wodzie gazów (siarkowodór), zanieczyszczeń chemicznych (żelazo, mangan) lub tworzyć się w wyniku uzdatniania wody (np. chlorowania). Zapach może również powstać w trakcie magazynowania i dystrybucji wody.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań z w/w sieci wodociągowej.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Parczewie**
mgr Ewa Kuśmierz

Otrzymują:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 21-200 Parczew, ul. Piwonia 73
/poczta elektroniczna/
2. Burmistrz Parczewa /poczta elektroniczna/
3. a/a